

Č.Výst. 101/2019  
Vybavuje: Ing. Kucharičová  
e-mail: kucharicova.jana@mesto.skalica.sk  
telefón: 034-6903 236

Skalica dňa: 27.12.2019

**V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A**

**KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE**

Žiadateľ/navrhovateľ/:	<b>Západoslovenská distribučná a.s. , IČO: 36361518</b>
------------------------	---

Adresa:	<b>Bratislava, Čulenova č. 6</b>
---------	----------------------------------

podal dňa 8.11.2019 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

na stavbu:	<b>SA_Chropov lokality VNV, TS, NNK</b>
------------	---

pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 13.12.2017 pod číslom Výst. 51/2017.

Obec Chropov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 119 odst. 1 zákona č.50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel p o s ú d i l návrh podľa §81 a §81ods.4stavebného zákona v znení jeho noviel, podľa § 17 §18 a §20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v s ú l a d e s § 81a, § 81b a § 82 stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu :

**p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e   s t a v b y**

„ **SA\_Chropov lokality VNV, TS, NNK** „ uskutočnenej podľa geodetického zamerania (polohopisného a výškopisného zamerania vyhotoveného f. RVGEO Radovan Verčík dňa 7.10.2019) na pozemkoch v extraviláne obcí Chropov, Lopašov a Častkov

Stavba obsahuje:

- nový úsek distribučného zariadenia VN, NN a dve transformačné trafostanice.

**TS 0030 – 003 v k.ú. Chropov**

Trojfázový olejový transformátor: výrobca -Lemi Trafo ,výkon 100kVA .sériové číslo - 215245 -1ks .

Rozvádzač NN RST 0425/26 .výrobné číslo 5607 -1 ks .

**TS 0017-004 v k.ú. Lopašov**

Trojfázový olejový transformátor: výrobca -Lemi Trafo .výkon 100kVA .sériové číslo - 215262-1 ks .

**VN prípojka vzdušná – v k.ú. Chropov, Lopašov**

Vodič 3 xAlFe 42/7 -3318 m po betónových podperných bodoch Úsekový odpínač UVEI - 25/400 -PPN výrobné číslo 562 (uo č. 101/455) .

Úsekový odpínač UVEI - 25/400 -PPN výrobné číslo 565 (uo č. 102/455).

Úsekový odpínač UVEI - 25/400 -PPN výrobné číslo 566 (uo č. 103/455).

**NN káblové rozvody v k.ú. Chropov, Lopašov a Častkov**

Kábel NAYY 4X240 -1130 m .

Rozvádzač SR4 DINO W 2X400A/3X160A P2 -10 ks .

Rozvádzač SR3 DINO W 2X400A/2X160A P2 -2 ks.

Rozvádzač SR5 DINO W 2X40QA/4X160A P2 -2 ks.

Kolaudačné konanie bolo spojené so zmenou stavby. Zmena stavby sa týkala:  
-pridania dvoch rozvádzačov SR4.

Pre užívanie stavby stavebný úrad určuje podľa § 82 odst.2 a 3 stavebného zákona a § 20 ods.d) a e) vyhlášky tieto ďalšie podmienky:

- Stavba bude užívaná v súlade s požiarными, bezpečnostnými a hygienickými predpismi, ktoré sú určené príslušnými normami a vyjadreniami resp. rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a obce , vrátane nakladania s odpadmi.

**Bude dodržané vyjadrenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranné zboru Skalica č. ORHZ-SI1-426-001/2019 zo dňa 12.12.2019:**

ORHaZZ Skalica s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

**Bude dodržané záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Senica č. RÚVZ/2019/1351/HŽP-Kul zo dňa 22.11.2019:**

Súhlasí sa s návrhom žiadateľa Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 363615, zo dňa 24.10.2019 na kolaudáciu stavby „SA\_Chropov lokality, VNV, TS, NNK“.

**Bude dodržané vyjadrenie Okresného úradu Skalica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SI-OSZP-2019/000890-002 zo dňa 25.10.2019:**

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva, nemá námietky ku kolaudácii predmetnej stavby. Pri prevádzkovaní stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.

**Bude dodržané záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Trnava č. 2019/3747/20421 zo dňa 13.12.2019:**

Inšpektorát práce Trnava v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zistil nasledovné nedostatky:

Vedenie evidencie a technickej dokumentácie:

1.Predložená projektová dokumentácia - textová časť stavby SA\_Chropov lokality, VNV,TS,NNK z 10/2019 nezodpovedá skutočnému vyhotoveniu, čo sa týka počtu rozpojovacích skríň a miest ich napájania, vo vyššie uvedenej textovej časti na str. č. 5 nezodpovedá výplň týchto rozvádzačov pod transformátormi so skutočnosťou, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona č. 124/2006 Z.z.), nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.7. STN EN 50110-1:2014 azčl. 1.2. STN 33 3210:1986

2.Predložený protokol o určení vonkajších vplyvov č. 11/2016 zo dňa 04.06.2016 nie je podpísaný, čiže nie je právoplatný, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 512.2 v nadväznosti na body N1.1 až N1.4.1. prílohy N1 STN 33 2000-5-51:2010

3.Predložene výkresy - schémy zapojenia rozvádzačov NN pod transformátormi TS 0030-003 aTS 0017-004 s označením listov č. 02.4.7 nezodpovedajú skutočnému vyhotoveniu, čo je

EZ - preventívne činnosti:

4.Osoby zodpovedné za projektovanie, montáž a revízie elektrickej inštalácie neposkytli správu ktorá zohľadňuje ich vlastnú zodpovednosť voči osobe objednávajúcej správu, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 6.4.4.4 STN 33 2000-6:2018  
(0703)

EZ - technicky stav:

5.Okolo plastových rozvodníc napr. s označením č. 11, 12, 13, 16, 17 a 18 - je na svahu, nie sú ukončené terénne úpravy na bezpečný výkon kontroly, opravy, údržby a odborných prehliadok a odborných skúšok a nie je v spodnej časti zabezpečená dostatočná ochrana káblov pred mechanickým poškodením a v rozvodnicach č. 13, 18, 20, 21, 22 sa nachádzajú káble prípojok s holými koncami žíl káblov, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z., v nadväznosti na § 6 ods. 1 bod č. 9.1. prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.1. STN 33 3210:1986  
(0704)

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada aby stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť nedostatok uvedený 5 v termíne do 23.12.2019 a nedostatky uvedené pod bodmi č. 1, 2, 3, 4 v termíne do 07.01.2020 a oznámiť odstránenie všetkých nedostatkov na príslušný inšpektorát práce v termíne do 07.01.2020 Inšpektorát práce zároveň žiada stavebný úrad o zaslanie kópie kolaudačného rozhodnutia.

## O d ô v o d n e n i e

Dňa 8.11.2019 bola na Obec Chropov – príslušný stavebný úrad podľa §117 stavebného zákona doručená žiadosť Západoslovenskej distribučnej a.s. , IČO:36361518, so sídlom Bratislava, Čulenova č. 6 na kolaudáciu stavby spojenú so zmenou stavby „ SA\_ Chropov lokality VNV, TS, NNK „, uskutočnenej na pozemkoch v extraviláne obcí Chropov, Lopašov a Častkov

Stavebný úrad preskúmal návrh podľa §81, § 81a a §81b §81ods.4 stavebného zákona a podľa §17 a §18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 12.12.2019. Na konaní bolo zistené, že užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie. Stavba bola uskutočnená s odchýlkami oproti schválenej projektovej dokumentácii a podmienok stavebného povolenia.

Kolaudačné konanie bolo spojené so zmenou stavby. Zmena stavby sa týkala:  
-pridania dvoch rozvážačov SR4.

Ku kolaudácii boli predložené príslušné doklady a revízne správy.

Stavebný úrad v konaní posudzoval stavbu či je v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia a územného rozhodnutia.

Vlastnícke vzťahy k predmetnej stavbe sa nemenia.

Posúdenie stavby podľa § 80 stavebného zákona bolo vyžiadané od dotknutých orgánov, vlastníkov sietí a technického vybavenia územia, obce: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Skalica, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica, Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie a Inšpektorát práce Trnava., ktorí súhlasili s vydaním kolaudačného rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z.o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa žiadateľovi vyrubuje vo výške 250,-EUR

## Poučenie

Podľa § 53 a násl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu do 15 dní odo dňa oznámenia možno podať odvolanie na Obec Chropov. Pokiaľ správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o ňom sám nerozhodne v zmysle §57 zákona o správnom konaní, postúpi rozhodnutie odvolaciemu orgánu, ktorým je Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je možno preskúmať až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Renáta Zdražilová  
Starostka obce

### Doručí sa:

- 1/ Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č. 6, Bratislava 816 47
- 2/ Obec Chropov, starosta
- 3/ Obec Lopašov, starosta
- 4/ Obec Častkov, starostka
- 5/ SPP- distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- 6/ Slovak Telecom a.s., Poštová 1, Žilina 010 08
- 7/ Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, Bratislava
- 8/ SPF Bratislava 817 15, Búdkova č. 36
- 9/ Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
- 10/ Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
- 11/ PATÁK s.r.o., V.P. Tótha 30, Senica
- 12/ SVP š.p. Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky
- 13/ verejná vyhláška
- 14/ Lesy SR, š.p., o.z. Šaštín, Pri Rybníku 1301, 908 41 Šaštín Stráže

Na vedomie:

- 15/ Inšpektorát práce Trnava, J. Bottu 4, 917 01 Trnava
- 16/ Západoslovenská distribučná a.s., - Ing.arch. Jozef Jurek, Čulenova č. 6, Bratislava 816
- 17/ ku spisu